



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail:
ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15,
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
152901, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Стоялая, д.30
(тел.: 222 -112; 222-198/факс 222-011) E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск
(место составления акта)

« 01 » марта 2021 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 18

по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 18 от «25» января 2021 г. Главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина Владимира Аркадьевича (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)


была проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении: Государственного образовательного учреждения «Рыбинская школа-интернат № 2». Адрес юридического лица: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 4 (ОГРН 1047601608779, ИНН 7610062392).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: Общая продолжительность проверки: 20 раб. дней/ 3 часа, с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 16.02.2021 г., с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 01.03.2021 г.

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки). **Директор ГОУ «Рыбинская школа-интернат № 2» Руденко Ольга Николаевна** 
 (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: **не требуется** (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Олег Сергеевич.

При проведении проверки присутствовали: Директор ГОУ «Рыбинская школа-интернат № 2» Руденко Ольга Николаевна

В ходе проведения проверки:

В ходе проведения проверки установлено, здание литер А 1960 года постройки, 3-х этажное, стены кирпичные, перекрытия сборные железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке и стропилам, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 3 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Общая площадь здания (согласно Техническому паспорту на здание инвентарный №01687 от 16.02.2015 года.) составляет 3959,1 кв. метров. Здание прачечной с встроенными помещениями гаража литер Б 1960 года постройки, стены кирпичные, перегородки кирпичные, кровля мягкая совмещенная с перекрытием, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости. Подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ- 8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, а также системой низкочастотного оповещения людей о пожаре (СНО-1-1). Контрольно-приемный прибор установлен в административном помещении на 1-ом этаже здания. Система автоматической пожарной сигнализации находится в работоспособном состоянии, что подтверждается Актом проверки технического состояния и работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией от 15.02.2021 года ИП Лебедева Г.Б. Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре № 6 от 01.01.2021 года с ИП Лебедевым Г.Б. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны – ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области». Заключен Договор возмездного оказания услуг №140-МТ от 11.01.2021 года с ЯОО ООО ВДПО «Оказание услуг технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом радиоканальной системы передачи извещений о пожарах». Предоставлен акт проверки работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожарах от 15.02.2021 года. Проведена огнезащитная

обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом «Эдельвейс универсал», проведена проверка качества огнезащитной обработки ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ (протокол №43/К/2020). Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: не выявлено


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось


Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проводившего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **имеется** (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проводившего)


✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лиц, проводившего проверку:

Государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору

 /Смирнов О.С./
« 01 » мая 2021 г.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГОУ «Рыбинская школа-интернат»


/Руденко О.Н./
« 01 » мая 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (их) проверку)