



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru6+

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 28 » августа 2019 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 150

В период с «21» августа 2019 года по «28» августа 2019 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д.4 на основании распоряжения № 150 от 26.07.2019 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Рыбинская школа-интернат №2» юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 4, ИНН 7610062392 ОГРН 1047601608779. Объект защиты относится к категории высокого риска.

Продолжительность проверки: 6 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен и.о. директора ГОУ ЯО Рыбинская школа-интернат №2 Луханина Т.В. 26.07.2019 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Шкарбан Ольга Сергеевна.


При проведении проверки присутствовал: директора ГОУ ЯО Рыбинская школа-интернат №2 Руденко О.Н.

В ходе проведения проверки установлено, здание литер А 1960 года постройки, 3-х этажное, стены кирпичные, перекрытия сборные железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке и стропилам, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 3 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Общая площадь здания (согласно Техническому паспорту на здание инвентарный №01687 от 16.02.2015 года.) составляет 3959,1 кв. метров. Здание прачечной с встроенными помещениями гаража литер Б 1960 года постройки, стены кирпичные, перегородки кирпичные, кровля мягкая совмещенная с перекрытием, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости. Подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ- 8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений согласно ст.76 Феде-

рального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, а также системой низкочастотного оповещения людей о пожаре (СНО-1-1). Контрольно-приемный прибор установлен в административном помещении на 1-ом этаже здания. Система автоматической пожарной сигнализации находится в работоспособном состоянии, что подтверждается Актом проверки технического состояния и работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией от 21.08.2019 года ИП Лебедева Г.Б. Проведены замеры уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (акт от 19.06.2019 года ИП Лебедева Г.Б.). Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №39 от 01.01.2019 года с ИП Лебедевым Г.Б. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны – ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области». Заключен Договор возмездного оказания услуг №140-МТ от 01.01.2019 года с ЯОО ООО ВДПО «Оказание услуг технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом радиоканальной системы передачи извещений о пожарах». Предоставлен акт проверки работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожарах от 20.08.2019 года. Проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Проведена проверка испытания наружной пожарной эвакуационной лестницы (акт от 25.05.2015 года ИП Лебедев Г.Б.). Проведены испытания ограждения кровли здания (протокол от 23.11.2017 года ЯОО ООО ВДПО). Проведены испытания на (протокол от 23.11.2017 года ЯОО ООО ВДПО). Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом «Эдельвейс универсал» (акт от 12.07.2017 года ИП Лебедев Г.Б.), проведена проверка качества огнезащитной обработки ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ (протокол №81/к/2019). Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ пп.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно, система низкочастотного оповещения СНО-1-1 на 3 этаже находится в неработоспособном состоянии. (п. 1.10, 46 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 61	ГОУ ЯО Рыбинская школа-интернат №2 в лице директора Руденко О.Н.
2.	Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде - двери, отделяющей комплекс помещений костюмерных (помещение №38, 37 на 3 этаже здания по техническому паспорту) от коридора. Предел огнестойкости заполнения проема в перегородке должен быть не менее EI30. (п. 1.5 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3, 13; Приложение к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года таблицы №23, №24; Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. п. 5.3.1, 5.3.2; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	ГОУ ЯО Рыбинская школа-интернат №2 в лице директора Руденко О.Н. 

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

-предписание №150/1/1(sd) от 28.08.2019 года

-Проверочный лист (список контрольных вопросов приложение №1) на 4 листах;

Государственный инспектор по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области по пожарному надзору
Шкарбан О.С.

(подпись)

«29» август 2019 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: директора
ГООУ ЯО Рыбинская школа-интернат №2 Руденко О.Н.

(подпись)

«29» август 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____



		решениям» п.п. 4.17, 5.2.6; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14; 7.4; 7.5.	
3.	Отсутствует ограждение с поручнями наружной лестницы эвакуационного выхода из помещения тамбура (помещение № 3 на 1 этаже здания по техническому паспорту) (п. 1.6 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.2., п.5.2.8	ГОУ ЯО Рыбинская школа-интернат №2 в лице директора Руденко О.Н.
4.	Отсутствует ограждение с поручнями наружной лестницы эвакуационного выхода из помещения тамбура мастерских (помещение № 3 на 1 этаже здания по техническому паспорту. (п. 1.6 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.2., п.5.2.8	ГОУ ЯО Рыбинская школа-интернат №2 в лице директора Руденко О.Н.
5.	Отсутствует ограждение с поручнями наружной лестницы эвакуационного выхода из помещения изолятора (помещение № 3 на 1 этаже здания по техническому паспорту (п. 1.6 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.2., п.5.2.8	ГОУ ЯО Рыбинская школа-интернат №2 в лице директора Руденко О.Н.
6.	В помещении кухни (помещение № 36 на 1 этаже по техническому паспорту) отсутствует установка автоматической пожарной сигнализации (п. 1.9, 46 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А (обязательное) п. А4, таблица А3 п. 38	ГОУ ЯО Рыбинская школа-интернат №2 в лице директора Руденко О.Н.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

