



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу  
Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области  
152901, г. Рыбинск, ул. Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011  
E-mail: ond\_rybinsk@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 150

г. Рыбинск

« 20 » июля 20 17 г.

17 ч. 00 мин

(время составления акта)

по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 4 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 150 от «05» июля 2017 г. главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского района по пожарному надзору Елагина В.А. (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" с целью контроля исполнения пунктов №№ 1,2,5,7,8,9,10,11,12, 15,16,17,18 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 206/1/1(97) от 29.07.2016 года, выданного отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области. (ИНН 7610062392 ОГРН 1047601608779 объект защиты относится к категории высокого риска) (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 20 » г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_  
« 20 » г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность: в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 17.07.2017 г., в период с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. 18.07.2017 г., в период с 15 ч. 45 мин. до 16 ч. 45 мин. 20.07.2017 г.,

Акт составлен отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) И.о. директора ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" – Буева Н.В. *Буева* 05.07.2017 в 10.30 (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Главный государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагин В.А.; государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Н.С. (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

проведении проверки присутствовали:



И.о. директора ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" – Буева Н.В. (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: Здание ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" (Литер А по техническому паспорту от 16.02.2015 г., инв. № 01687) представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание, стены - кирпичные, перегородки - кирпичные. Перекрытие – железобетонное. Кровля шиферная по деревянной обрешетке и стропилам. Освещение - электрическое, отопление – центральное. Класс функциональной пожарной опасности здания - в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» - Ф. 1.1.

Здание прачечной с встроенными помещениями гаража, прачечной, помещениями складского назначения) ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" (Литер Б по техническому паспорту от 16.02.2015 г., инв. № 01687) представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание, стены - кирпичные, перегородки - кирпичные. Перекрытие – железобетонное. Кровля мягкая, совмещенная с перекрытием. Освещение - электрическое. Класс функциональной пожарной опасности здания - в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» - Ф. 5.

Здание, помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа. Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре в ближайшее подразделение пожарной охраны (далее – системы АПЗ). Разработаны этажные планы эвакуации людей на случай возникновения пожара. Первый этаж здания обеспечен пятью эвакуационными выходами, второй этаж - двумя эвакуационными выходами на внутренние лестницы, третий этаж - двумя эвакуационными выходами на внутренние лестницы. Приемно-контрольный прибор системы АПЗ установлен в помещении дежурного персонала на первом этаже здания. Система АПЗ на момент проверки находится в рабочем состоянии. С ЯОО ВДПО заключен договор возмездного оказания услуг «Оказание услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторинга объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о пожарах». С обслуживающей организацией (ИП Лебедев Г.Б.) заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей при пожаре. 17.07.2017 г. обслуживающей организацией (ИП Лебедев Г.Б.) проведена проверка технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией, составлен акт проверки от 17.07.2017., а также замер уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (от 18.07.2017г.). Здание, помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения: источником внутреннего противопожарного водопровода, первичными средствами пожаротушения (в наличии ручные огнетушители ОУ-3, ОП-4(з)), организован контроль за их техническим состоянием. На объекте разработана организационно-распорядительная документация по пожарной безопасности (инструкция о мерах пожарной безопасности, приказ о назначении ответственных лиц и т.д.). Проведено обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума лиц. На объекте защиты разработана и представлена декларация пожарной безопасности от 06.07.2016г. № 78415-843-2-5-50-412. С работниками проведены под роспись инструктажи о мерах пожарной безопасности. В наличии у обслуживающего персонала средства защиты органов дыхания СПИ 20 в количестве 10 шт., а также электрические фонари. Срок исполнения пунктов №№ 3,4,6,13,14,19 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 206/1/1(97) от 29.07.2016 года, выданного отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по состоянию на 01.07.2017г. не истек, и перенесен на срок до 01.12.2017г. Основание: Ответ отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области от 01.08.2016г. № 1761-2-5-36; ходатайство и.о. директора ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" Буевой Н.В. от 01.08.2016г. № 92/01-22.



Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения об юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Руководителем организации не обеспечено содержание конструкций ограждения на крыше здания (здание - литер А по техническому паспорту на комплекс гражданских зданий, инв.№ 01687 от 16.02.2015г. по адресу: г.Рыбинск, ул.Гагарина,4) в исправном состоянии.	Пункт № 24 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2"

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание № 206/1/1(97) по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 29.07.2016г. не выполнено в полном объеме и в установленный срок - 01.07.2017 года, а именно следующие пункты:

Пункт № 8 - Руководителем организации не обеспечено содержание конструкций ограждения на крыше здания (здание - литер А по техническому паспорту на комплекс гражданских зданий, инв.№ 01687 от 16.02.2015г. по адресу: г. Рыбинск, ул.Гагарина,4) в исправном состоянии.

Основание: Пункт № 24 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: (заполняется при проведении выездной проверки).

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП


Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы: Предписание № 150/1/1(62) по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" от 20.07.2017 года.

Подпись лица, проводившего проверку:  
Главный государственный инспектор  
города Рыбинска, Рыбинского  
и Пошехонского районов  
Ярославской области  
по пожарному надзору  
Елагин В.А.





государственный инспектор  
города Рыбинска, Рыбинского  
и Пошехонского районов  
Ярославской области  
по пожарному надзору  
Смирнов Н.С.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):  
И.о. директора ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРО-  
СЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" Буева Н.В.  
«21» июля 2017 года.



отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

отметка об отказе от совершения подписи в акте проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)