



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области
152901, г. Рыбинск, ул. Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 256

г. Рыбинск

« 25 » декабря 20 17 г.

17 ч. 00 мин

(время составления акта)

по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 4 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 256 от «28» ноября 2017 г. главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А. (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" с целью контроля исполнения пунктов №№ 1,2,3,5,6,7 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 150/1/1(62) от 20.07.2017 года, выданного отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области. (ИНН 7610062392 ОГРН 1047601608779 объект защиты относится к категории высокого риска) (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

продолжительность проверки: в период с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 20.12.2017 г., в период с 15 ч. 40 мин. до 16 ч. 40 мин. 25.12.2017 г.

акт составлен отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" – Руденко О.Н. 28.11.2017 в 16.00 (фамилии,

имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) *О.Н. Руденко*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнов Н.С. (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

проведении проверки присутствовали:

И.о. директора ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" – Камахина О.Н. (по приказу по учреждению за № 50-от 15.12.2017г., и доверенности б/н от 18.12.2017г)(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: Здание ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" (Литер А по техническому паспорту от 16.02.2015 г., инв. № 01687) представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание, стены - кирпичные, перегородки- кирпичные. Перекрытие – железобетонное. Кровля шиферная по деревянной обрешетке и стропилам. Освещение - электрическое, отопление – центральное. Класс функциональной пожарной опасности здания - в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» - Ф. 1.1.

Здание прачечной с встроенными помещениями гаража, прачечной, помещениями складского назначения) ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2" (Литер Б по техническому паспорту от 16.02.2015 г., инв. № 01687) представляет собой отдельно стоящее одноэтажное здание, стены - кирпичные, перегородки- кирпичные. Перекрытие – железобетонное. Кровля мягкая, совмещенная с перекрытием. Освещение - электрическое. Класс функциональной пожарной опасности здания - в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» - Ф. 5.

Здание, помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа, а также системой низкочастотного оповещения людей о пожаре (СНО-1-1). Здание оборудовано радиоканальной системой передачи извещений о пожаре в ближайшее подразделение пожарной охраны (далее – системы АПЗ). Разработаны этажные планы эвакуации людей на случай возникновения пожара. Первый этаж здания обеспечен пятью эвакуационными выходами, второй этаж - двумя эвакуационными выходами на внутренние лестницы, третий этаж - двумя эвакуационными выходами на внутренние лестницы. Приемно-контрольный прибор системы АПЗ установлен в помещении дежурного персонала на первом этаже здания. Система АПЗ на момент проверки находится в рабочем состоянии. С ЯОО ВДПО заключен договор возмездного оказания услуг «Оказание услуги технического обслуживания и круглосуточного мониторинга объектовой станции радиоканальной системы передачи извещений о пожарах». С обслуживающей организацией (ИП Лебедев Г.Б.) заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 19.12.2017 г. обслуживающей организацией (ИП Лебедев Г.Б.) проведена проверка технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа, а также системы низкочастотного оповещения людей о пожаре (СНО-1-1), составлен акт проверки от 19.12.2017. ЯОО ООО ВДПО 19.12.2017г. проведена проверка технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре, составлен акт от 19.12.2017г. Здание, помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения: источником внутреннего противопожарного водопровода, первичными средствами пожаротушения (в наличии ручные огнетушителя ОУ-3, ОП-4(з)), организован контроль за их техническим состоянием. На объекте разработана организационно-распорядительная документация по пожарной безопасности (инструкция о мерах пожарной безопасности, приказ о назначении ответственных лиц и т.д.). Проведено обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума лиц. На объекте защиты разработана и представлена декларация пожарной безопасности от 06.07.2016г. № 78415-843-2-5-50-412. С работниками проведены под роспись инструктажи о мерах пожарной безопасности. В наличии у обслуживающего персонала средства защиты органов дыхания СПИ 20 в количестве 10 шт., а также электрические фонари. Срок исполнения пункта № 4 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 150/1/1(62) от 20.07.2017 года, выданного отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по состоянию на 25.12.2017г. не истек, и установлен до 01.07.2018г.


Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами: ----

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверилось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено. пункты №№ 1,2,3,5,6,7 предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 150/1/1(62) от 20.07.2017 года, выданного отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области выполнены в установленный срок.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена: (заполняется при проведении выездной проверки).


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы: нет

государственный инспектор
города Рыбинска, Рыбинского
и Пошехонского районов
Ярославской области
по пожарному надзору
Смирнов Н.С.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

И.О. директора ТООЗД, Рыбинская школа-интернат № 2 Колесникова О.Н. (по доверенности/Н от 18.12.2017)

« 26 » декабря 2017 года.


(подпись)

отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

отметка об отказе от совершения подписи в акте проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)