



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 150/1/1 (22)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному общеобразовательному учреждению Ярославской области «Рыбинская школа-интернат №2» в лице директора Руденко Ольги Николаевны

В период с «21» августа 2019 года по «28» августа 2019 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д.4 на основании распоряжения № 150 от 26.07.2019 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области «Рыбинская школа-интернат №2» юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 4, ИНН 7610062392 ОГРН 1047601608779. Объект защиты относится к категории высокого риска.

При проведении проверки присутствовал: директора ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат №2» Руденко О.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно, система низкочастотного оповещения СНО-1-1 на 3 этаже находится в неработоспособном состоянии. (п. 1.10, 46 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 61	01.09.2020	
2.	Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде - двери, отделяющей комплекс помещений костюмерных (помещение №38, 37 на 3 этаже здания по техническому паспорту) от коридора. Предел огнестойкости заполнения проема в перегородке должен быть не менее	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3, 13; Приложение к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года таблицы №23, №24; Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. п. 5.3.1, 5.3.2; Свод правил СП 4.13130.2013	01.09.2020	

	ЕИ30. (п. 1.5 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.17, 5.2.6; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14; 7.4; 7.5.		
3.	Отсутствует ограждение с поручнями наружной лестницы эвакуационного выхода из помещения тамбура (помещение № 3 на 1 этаже здания по техническому паспорту) (п. 1.6 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.2., п.5.2.8	01.09.2020	
4.	Отсутствует ограждение с поручнями наружной лестницы эвакуационного выхода из помещения тамбура мастерских (помещение № 3 на 1 этаже здания по техническому паспорту. (п. 1.6, 42 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.2., п.5.2.8	01.09.2020	
5.	Отсутствует ограждение с поручнями наружной лестницы эвакуационного выхода из помещения изолятора (помещение № 3 на 1 этаже здания по техническому паспорту (п. 1.6 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.2., п.5.2.8	01.09.2020	
6.	В помещении кухни (помещение № 36 на 1 этаже по техническому паспорту) отсутствует установка автоматической пожарной сигнализации (п. 1.9, 46 Проверочного листа, Приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст.83, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А (обязательное) п. А4, таблица А3 п. 38	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области по пожарному надзору
Шкарбан О.С.



«29» август 2019 года

(подпись)

Предписание для исполнения получил:
Директор ГОУ ЯО Рыбинская
школа – интернат №2 Руденко О.Н.



«29» август 2019 года

(подпись)

