

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«27» ноября 2024 г., 76240061000216433944

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому  
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Ярославской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«13» декабря 2024 г., № 2411/002-76/805/ПВПР**

(дата составления предписания)

обл Ярославская, р-н Рыбинский, г Рыбинск, ул Стоялая, Дом 30, 84855222112, e-mail:  
**ond\_rybinsk@76.mchs.gov.ru**

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен:** с 10:00 03.12.2024 до 18:00 13.12.2024, учетный номер  
**76240061000216433944.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**  
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Ярославская, р-н Рыбинский, г Рыбинск, ул Гагарина, Дом 4

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2", ИНН 7610062392, адрес юридического лица: 152919, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, РЫБИНСКИЙ, РЫБИНСК, ГАГАРИНА УЛИЦА, 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без внесения в действующую проектную документацию по пожарной безопасности (тип маркировки линии связи СПС и СОУЭ, объемно-планировочные решения). Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 182/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 16 Правил, Подпункт о. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.  
**Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025
2. В кабинете №7, расположенном на 1 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'  
**Нарушенное обязательное требование:**





01.12.2025

- 12 В кабинете №22, расположенном на 2 этаже , звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.
- Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025
- 13 В кабинете №17, расположенном на 2 этаже , звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.
- Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025
- 14 В спальне (кабинет №316), расположенной на 2 этаже , звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.
- Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025
- 15 Не обеспечено автоматическое открывание электрозамков дверей эвакуационных выходов на улицу при срабатывании системы пожарной сигнализации. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 182/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться дистанционным открыванием запоров дверей эвакуационных выходов.
- Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025
- 16 В кабинете №40, расположенном на 3 этаже , звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'
- Нарушенное обязательное требование:**  
Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в

защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**

01.12.2025

- 17 В кабинете №3 Г, расположенном на 1 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**

01.12.2025

- 18 Дымовой пожарный извещатель установлен на расстоянии менее двух высот электросветильника в кабинете № 22, расположенного на 2 этаже. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 182/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 10, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

01.12.2025

- 19 В спальне №46, расположенной на 3 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**

01.12.2025

- 20 В кабинете №3 В, расположенном на 1 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**

01.12.2025

- 21 В кабинете №29 (игровая), расположенном на 2 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025

- 22 В спальне №47, расположенной на 3 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025

- 23 В кабинете №15, расположенном на 2 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025

- 24 В аппаратуре речевой системы оповещения и управления эвакуации не заблокировано управление регулировкой уровнем звука системы оповещения и управления эвакуацией людей. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 182/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 10, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи. Коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания и сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025

- 25 В подсобном помещении кабинета №9, расположенном на 1 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025

- 26 В помещении овощного цеха, расположенного на 1 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**

01.12.2025

- 27 В помещении: мастерской рабочего по обслуживанию зданий, расположенном на 1 этаже , звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**

01.12.2025

- 28 В кабинете заместителя директора по АХЧ, расположенном на 1 этаже , звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Общий уровень звука в защищаемом помещении (уровень звука постоянного шума в помещении совместно с уровнем звука сигналов, производимых всеми звуковыми пожарными оповещателями) должен быть не менее 75 акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя, но не более 120 акустических децибел в любой точке защищаемого помещения.

**Срок устранения нарушения:**

01.12.2025

- 29 В помещении мойки, расположенной на 1 этаже , звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Общий уровень звука в защищаемом помещении (уровень звука постоянного шума в помещении совместно с уровнем звука сигналов, производимых всеми звуковыми пожарными оповещателями) должен быть не менее 75 акустических децибел на расстоянии 3 метров от оповещателя, но не более 120 акустических децибел в любой точке защищаемого помещения.

**Срок устранения нарушения:**

01.12.2025

- 30 В помещении костюмерной, расположенной на 3 этаже , звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

**Нарушенное обязательное требование:**

Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**

01.12.2025

- 31 В кабинете №3 А, расположенном на 1 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.12.2025
- 32 В помещении картонажно-переплетная мастерской, расположенном на 1 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.12.2025
- 33 Кабинет № 51 на 3 этаже не оборудован системой пожарной сигнализации. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 182/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара. (в ред. Федерального 10.07.2012 N 117-ФЗ)  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.12.2025
- 34 В кабинете №21, расположенном на 2 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.  
**Срок устранения нарушения:**  
 01.12.2025
- 35 В кабинете №36, расположенном на 3 этаже, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 178/Г/2024 испытаний уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 03.12.2024.  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
 Пункт 12 Требований. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
 Звуковые пожарные оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать уровень



звукового сигнала не менее чем на 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума в защищаемом помещении.

**Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025

- 36 Пожарный кран ПК № 13 эксплуатируется с негерметичным соединением клапана пожарного крана с пожарным рукавом. Протокол ФГБУ "СЭУ ФПС "ИПЛ" по Ярославской области" № 114/Г/2024 испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 03.12.2024.

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**


Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

**Срок устранения нарушения:**  
01.12.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного органа, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области (государственный инспектор города Рыбинск, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))  
**Гаврилов Даниил Михайлович**

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

Старший инспектор отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области (государственный инспектор города Рыбинск, Рыбинского и Пошехонского районов по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Гаврилов Даниил Михайлович, e-mail: [ond\\_rybinsk@76.mchs.gov.ru](mailto:ond_rybinsk@76.mchs.gov.ru), телефон: +784855222112

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

